



Garážové brány, časť .2 - Dodávka, montáž kovovej zárubne a brán, súvisiace inštalačné práce

I.D.: 105694899

Prílohy:

- Objednávka - č.2 -zv.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- ZÁZNAM ZO ZADANIA ZÁKAZKY 2. časť.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- CP časť 2.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Sprava o zakazke 2.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))

Druh zákazky	Kombinovaný kontrakt	Dátum publikovania	19.11.24
Typ oznámenia:	Výsledok	CPV kódy	44221300-8 45111100-9

Opis: Predmetom zákazky je: 1. etapa - prekládka rozvodov kúrenia: - vypustenie vody z rozvodov kúrenia pre garáže. - demontáž potrubia pod stropom v dielňach. - montáž nového potrubia v minimálnej výške 4 m od podlahy. (Pri montáži nového potrubia je potrebné aby úspešný uchádzač dodržal dostatočnú vzdialenosť od prievlaku nad bránami. V tomto priestore povedú nové rozvody elektroinštalácie. Vzdialenosť prekonzultuje úspešný uchádzač po doručení objednávky s verejným obstarávateľom. - náter potrubia - napustenie a odvzdušnenie rozvodov kúrenia 2. etapa - zväčšenie stavebného otvoru pre brány vyrezaním betónového prekladu: - demontáž pôvodných kovových brán na dielni. - podopretie prievlaku oceľovými stojkami - vyrezanie odstraňovanej časti prievlaku(250mm od spodnej hrany) Pri zväčšovaní stavebného otvoru postupovať podľa postupu a výkresu ktorý je uvedený v odbornom statickom posudku. Statický posudok máme vypracovaný a poskytneme ho úspešnému uchádzačovi. 3. etapa - výroba a montáž kovovej výstuh/zárubne a brán 2ks: - do železobetónových stĺpov zakotviť oceľové jakle (150mm x 150mm hrúbka steny 5mm) skrutkami M16x300 do chemickej kotvy(rozostup skrutiek každých 500mm). - do železobetónového prievlaku zakotviť oceľový vodorovný nosník z jaklu(150mm x 150mm hrúbka steny 5mm) skrutkami M16x300 do chemickej kotvy(rozostup skrutiek každých 400mm) - navzájom zvariť vodorovný nosník a zvislé stĺpy, v spoji použiť rohové príložky a navzájom prevariť. - odstránenie oceľových stojok. - vykonať náter oceľových stĺpov a nosníkov - odstránenie oceľových stojok. - montáž dvojkrídlových brán.