



## Výstavba prívodu vody Beňadiková

I.D.: 105394302

**Prílohy:**

- Navrh\_ZoD\_LVS\_vodovod.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- SP\_LVŠ\_vodovod.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Stavebné povolenie.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- VV\_LVS\_prívod\_vody\_beňadiková.xlsx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- PD.rar (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Odpovede na otázky VO 511385.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Oznámenie\_VO\_zmena\_lehoty\_na\_PP\_14082024.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Rozhodnutie\_KPÚ\_poskytnuté\_16082024.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Rozhodnutie\_KPÚ\_poskytnuté\_15082024.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Verzia\_2.0\_VV\_LVŠ\_prívod\_vody\_beňadiková.xlsx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- INFORMÁCIA\_O\_VÝSLEDKU\_VYHODNOTENIA\_PONÚK\_profil.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Ponuka\_EKO\_SVIP.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Správa\_o\_zakazke.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zápisnica\_§\_53\_I.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zápisnica\_§\_53\_II.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zápisnica\_§\_55\_§\_40.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zapisnica\_z\_otvarania\_ponuk.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zapisnica\_kritéria\_§\_53\_I.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zapisnica\_kritéria\_§\_53\_II.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zmluva\_o\_dielo-Výstavba\_prívodu\_vody\_Beňadiková.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))

---

Druh zákazky	Práce	Dátum publikovania	13.11.24
-----------------	-------	--------------------	----------

---

Typ oznámenia:	Výsledok	CPV kódy	45000000-7
-------------------	----------	----------	------------

---

Opis: Stavba rieši pripojenie obce Beňadiková na skupinový vodovod (ďalej SKV) Liptovský Mikuláš s následným odpojením od SKV Liptovský Ján. Napojenie na SKV Liptovský Ján zostane pre havarijné prípady funkčné. V súčasnosti sa pri zásobovaní obce Beňadiková zo SKV Liptovský Ján v čase odberových špičiek vyskytujú problémy ohľadne množstva a tlaku vody. Stavba zabezpečí dostatočné množstvo pitnej, úžitkovej a požiarnej vody pre obec Beňadiková v normových tlakových pomeroch s tým, že vodovod je dimenzovaný takým spôsobom, že v budúcnosti podľa potreby zabezpečí dostatočné množstvo vody z vodojemov Liptovský Mikuláš Podbreziny pre rozsiahly priestor medzi Liptovským Mikulášom a Beňadikovou. Stavba pozostáva z dvoch vodovodných radov a jednej armatúrnej šachty. Je navrhnutá bez členenia ako jeden stavebný objekt. VODOVODNÝ RAD"1" - BEZVÝKOPOVÁ OPRAVA BERSTLINING JESTV. POTRUBIA KM 0,000-0,184 PE100RC 2VRST. DN150(160\*14,6) PN16, SDR11 DL 184 M VODOVODNÝ RAD"1" - NOVOSTAVBA KM 0,184-1,942 PE100RC 2VRST. DN150(160\*14,6) PN16, SDR11 DL 1758 M KM 1,942-1,979 PE100RC 2VRST. DN100(110\*6,6) PN10, SDR17 DL 37 M VODOVODNÝ RAD"1" SPOLU DL 1979 M VODOVODNÝ RAD"2" KM 0,000-0,037 PE100RC 2VRST. DN100(110\*6,6) PN10, SDR17 DL 37 M Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.

---